




## PROMASTOP®-IM Grille Szellőztetőgla Alkalmazástechnikai útmutató

Szellőző rések lezárása



### PROMASTOP®-IM Grille Szellőztégla



#### Műszaki adatok és jellemzők

- 1 PROMASTOP®-IM Grille 100 mm x 100 mm x 80 mm;  
szabad szellőzési keresztmetszet kb. 69%
- 2 PROMASEAL®-A
- 3 Fogadó szerkezet:  
tömör fal  $d \geq 100$  mm, testsűrűség  $\geq 450$  kg/m<sup>3</sup>  
szerelt fal  $d \geq 100$  mm

Igazolás: IBS CR 315020416

#### A szellőztégla beépítésének feltételei

A falszerkezet teherbírásának és tűzállósági teljesítményének ellenőrzése. A fogadó szerkezet legalább a beépítendő szellőztégla tűzállósági teljesítményének feleljen meg. A nyílásban körbe legyen elegendő hely a szellőztéglák helyes beépítésére. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a nyílást megfelelően át kell alakítani.

#### Általános ismertető

A PROMASTOP®-IM Grille szellőztégla hő hatására (kb. 190 °C-on) habosodó, szellőzést biztosító réskitöltő-réslezáró elem. A képződött stabil habkéreg lezárja a szellőzési nyílást és megakadályozza a tűz és a füst áttörését a szomszédos tűzszakaszba.

#### A PROMASTOP®-IM Grille szellőztégla beépítési paraméterei

- a környezeti hőmérséklet és a fogadó építményszerkezet hőmérséklete 5°C és 40°C között legyen;
- a fogadó felület zsír- és pormentes legyen;
- magas páratartalom (több mint 65%) esetén a PROMASEAL®-A lassabban szárad.























#### Alkalmazási terület/méret

- Fogadó szerkezet: legalább 100 mm vastag szerelt vagy tömör fal.
- Távolság: az egyes szellőztégla csoportok között 100 mm, a födémről (padlótól vagy mennyezettől) 70 mm.

#### A beépítés lépései

- A PROMASTOP®-IM Grille szellőztéglákat a kívánt formára úgy kell összecsiszítani, hogy a téglák oldalának közepén található nyílak egy irányba mutassanak.
- Amennyiben szükséges, a nyílást az összecsiszított formához kell igazítani (a nyílás legfeljebb 10 mm-rel lehet nagyobb a formánál).
- A nyílás kávfelületét alaposan meg kell tisztítani.
- A PROMASTOP®-IM Grille szellőztéglákat központosan kell elhelyezni és kiékelni.
- A PROMASTOP®-IM Grille szellőztéglákat PROMASEAL®-A kittel kell rögzíteni (hézagszélesség  $\geq 2$  mm és  $\leq 5$  mm, mélység  $\geq 10$  mm).

### Tűzállósági teljesítmény a beépített PROMASTOP®-IM Grille formadaraboktól függően

Elrendezés vízszintesen	Elrendezés függőlegesen	Kombináció: vízszintes / függőleges	Méret (darabszám)	Tömör fal	Szerelt fal	Tűzállósági teljesítmény
			100 x 100 mm (1 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓	✓	EI 120
			200 x 200 mm (4 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓	✓	EI 90
			200 x 100 mm (2 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓	✓	
			300 x 100 mm (3 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓	✓	
			400 x 100 mm (4 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓	✓	
			500 x 100 mm (5 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓		
			600 x 100 mm (6 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓		
			700 x 100 mm (7 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓		
			800 x 100 mm (8 db PROMASTOP®-IM Grille)	✓		

A termékeket általánosan az építőanyagokra vonatkozó előírásoknak és különösen a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően kell alkalmazni, az alkalmazandó nemzeti vizsgálati szabványokkal, engedélyekkel és az alkalmazandó nemzeti építési előírások szerint. A termékeket csak szakképzett szakemberek alkalmazhatják megfelelő ismeretek birtokában és kizárólag a telepítési irányelvek, a biztonsági adatlapok, a nemzeti vizsgálati tanúsítványok és engedélyek szerint. A termék használatának módjáról és helyéről további információkat a Promat kézikönyvben talál, vagy forduljon a Promat helyi munkatársaihoz. Minden vonatkozó dokumentumot díjmentesen megkaphat a helyi Promat irodától. A nem Európai Unió országok esetében külön iránymutatások érvényesek. Szükség esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.



**Lengyelország (központ)**

**Promat TOP Sp. z o.o.**

ul. Przecławaska 8  
03-879 Varsó  
T +48 22 21 22 280  
F +48 22 21 22 290  
top@promattop.pl  
www.promattop.pl

**Magyarország**

**Creaton South-East Europe Kft.**

Malomkő u. 7. 1. emelet  
2040 Budaörs  
E info.hu@promat-see.com  
www.promat-see.com

Marlovits Gábor  
M: +36 30 343 2572  
E: gabor.marlovits@etexgroup.com

Bosznay Ákos  
M: +36 30 455 1273  
E: akos.bosznay@etexgroup.com